



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Бalezинского, Дебесского и Кезского районов
Удмуртская Республика, село Дебесы, ул. Строителей, 1, тел. 8(3415) 4-23-79

E-mail : debgpn@mchs-18.ru

с. Дебесы

«02» июня 2021 г.

Предписание № 29/18/1/1-6

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Врио директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дебес-
ская детская школа искусств им. Корепанова-Камского» Туровой Ольге Валерьевне.

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 29/18 от «23» апреля 2021 г., выданного и.о. главного государственного инспектора Бalezинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Барышниковым Павлом Юрьевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 час. 25 мин. «27» мая 2021 г. по 13 час. 25 мин. «27» мая 2021 г., с 11 ч. 20 мин. «02» июня 2021 г. по 12 час. 00 мин. «02» июня 2021 г. проведена **плановая** проверка объектов защиты Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дебесская детская школа искусств им. Корепанова-Камского», юридический адрес: Удмуртская Республика, Дебесский район, с. Дебесы, ул. Советская, 81; осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, Дебесский район, с. Дебесы, ул. Советская, 81

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Бalezинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Маланьин Иван Витальевич;

совместно с: Врио директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дебесская детская школа искусств им. Корепанова-Камского» Туровой Ольгой Валерьевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требова- ний пожарной безопасно- сти с указанием меропри- ятия по его устранению и конкретного места выяв- ленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норма- тивного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного доку- мента по пожарной без- опасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок уstra- нения нару- шения тре- бования по- жарной без- опасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1/1/1	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией завода-	п/п в) п. 35 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09 2020 г. №	01.05.2022	

	изготовителя в подвале, костюмерной, каб. заведующего хозяйством, каб. делопроизводителя.	1479.(далее ППР)		
1/1/2	Руководителем организации не обеспечена своевременная замена огнетушителей с истекшим периодом эксплуатации	п. 60 ППР	01.05.2022	
1/1/3	Дверь в костюмерную не имеет сертификации, не обеспечивает требуемый предел огнестойкости (дверь не противопожарная)	п.5.1.2, п. 5.6.4. СП 4.13130.2013	01.05.2022	
1/1/4	Размещение ручных пожарных извещателей автоматической пожарной сигнализации не обозначены знаками пожарной безопасности в подвале	п. 36 ППР	01.05.2022	
1/1/5	На объекте защиты допущено использование розетки с повреждениями (подвал)	п/п б) п. 35 ППР	01.05.2022	
1/1/6	Допускается хранение под лестничным маршем и на лестничной площадке вещей и горючих материалов (подвал)	п/п. к) п.16 ППР	01.05.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор
Балезинского, Дебесского и Кезского районов
по пожарному надзору Маланьин И.В.
(должность фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)
«02» июня 2021 г.
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Врио директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дебес-
ская школа искусств им. Корепанова-Камского» Турова Ольга Валерьевна
*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

«02» июня 2021 г.


(подпись)

Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Бalezинского, Дебесского и Кезского районов
Удмуртская Республика, село Дебесы, ул. Строителей, 1, тел. 8(3415) 4-23-79

E-mail: debgpn@mchs-18.ru

с. Дебесы

(место составления акта)

«02» июня 2021г.

(дата составления акта)

«12» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 29/18

На основании распоряжения (приказа): И.О. главного государственного инспектора Бalezинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Барышников Павел Юрьевича № 29/18 от «23» апреля 2021 г.

проведена плановая проверка в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дебесская детская школа искусств им. Корепанова-Камского», адрес юридического лица: Удмуртская Республика, Дебесский район, с. Дебесы, ул. Советская, 81; адрес места фактического осуществления деятельности: Удмуртская Республика, Дебесский район, с. Дебесы, ул. Советская, 81

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная, наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место проведения проверки)

*Продолжительность проверки: «02» рабочих дня, «01» час. «40» мин.

№ п/п	Дата проверки	Место проведения проверки (адрес)	Время начала проверки	Время окончания проверки	Продолжительность проверки
1.	27.05.2021г.	с. Дебесы, ул. Советская, 81	12 час. 25 мин.	13 час. 25 мин.	01 час. 00 мин..
2.	02.06.2021г.	с. Дебесы, ул. Строителей, 1	11 час. 20 мин.	12 час. 00 мин.	00 час. 40 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Бalezинского, Дебесского и Кезского районов

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

(руководитель уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Уведомлен о предстоящей проверке «11» мая 2021 года 11 час. 00 мин.

Копия распоряжения вручена «11» мая 2021 года 11 час. 00 мин.

(О.В. Турова)

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору Маланьин Иван Витальевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Врио директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дебесская детская школа искусств им. Корепанова-Камского» Турова Ольга Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований законодательства:


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией завода-изготовителя в подвале, костюмерной, каб. заведующего хозяйством, каб. делопроизводителя.	п/п в) п. 35 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09 2020 г. № 1479.(далее ППР)	МБУДО «ДДШИ им. Корепаного-Камского», Врио директора Турова О.В.
2.	Руководителем организации не обеспечена своевременная замена огнетушителей с истекшим периодом эксплуатации	п. 60 ППР	МБУДО «ДДШИ им. Корепаного-Камского», Врио директора Турова О.В
3.	Дверь в костюмерную не имеет сертификации, не обеспечивает требуемый предел огнестойкости (дверь не противопожарная)	п.5.1.2, п. 5.6.4. СП 4.13130.2013	«МБУДО «ДДШИ им. Корепаного-Камского», Врио директора Турова О.В
4.	Размещение ручных пожарных извещателей автоматической пожарной сигнализации не обозначены знаками пожарной безопасности в подвале	п. 36 ППР	МБУДО «ДДШИ им. Корепаного-Камского», Врио директора Турова О.В
5.	На объекте защиты допущено использование розетки с повреждениями (подвал)	п/п б) п. 35 ППР	МБУДО «ДДШИ им. Корепаного-Камского», Врио директора Турова О.В
6.	Допускается хранение под лестничным маршем и на лестничной площадке вещей и горючих материалов (подвал)	п/п. к) п.16 ППР	МБУДО «ДДШИ им. Корепаного-Камского», Врио директора Турова О.В

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:


(подпись проверяющего)


(заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется:


(подпись проверяющего)

(заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Протоколы отбора образцов (проб) продукции: нет

Фототаблица: нет

Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: нет

Объяснения: нет

Предписание: от 02.06.2021 года № 29/18/1/1-6

Проверочный лист: от 27.05.2021 года ((приложение № 1.4 к Приказу МЧС России от 17.02.2021 года № 88)

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор

Балезинского, Дебесского и Кезского районов по

пожарному надзору

(должность инспектора)

«02» июня 2021 г.

<М.П.>



И.В. Маланьин

(фамилия, инициалы инспектора)


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Врио директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Дебесская школа искусств им. Корепанова-Камского» Турова Ольга Валерьевна

(юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» июня 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Единый «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99